

**INFORMAÇÃO SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (DECRETO  
5.440 / 2005)**

**Resultados médios das análises da água distribuída – Referente ao mês  
de ABRIL/2018**

Nº de amostras analisadas da rede de distribuição: 96

Cor aparente: 3,3 uH

Turbidez= 0,58 NTU

Cloro residual livre = 0,96 mg/L

Coliformes totais: Ausentes em 100% das amostras coletadas

Escherichia Coli: Ausentes em 100% das amostras coletadas