

**INFORMAÇÃO SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (DECRETO
5.440 / 2005)**

**Resultados médio das análises da água distribuída – Referente ao mês
de MARÇO/2018**

Nº de amostras analisadas da rede de distribuição: 96

Cor aparente: 4,5 uH

Turbidez= 0,43 NTU

Cloro residual livre = 1,00 mg/L

Coliformes totais: Ausentes em 100% das amostras coletadas

Escherichia Coli: Ausentes em 100% das amostras coletadas