

**INFORMAÇÃO SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (DECRETO  
5.440 / 2005)**

**Resultados médios das análises da água distribuída – Referente ao mês  
de OUTUBRO/2017**

Nº de amostras analisadas da rede de distribuição: 96

pH=5,4

Cor aparente: 3,5 uH

Turbidez= 0,57 NTU

Cloro residual livre =0,87 mg/L

Fluoretos = 0,67 mg/L

Coliformes totais: Ausentes em 100% das amostras coletadas

Escherichia Coli: Ausentes em 100% das amostras coletadas